



Bei der Aufstellung der Kesselanlage sollte darauf geachtet werden, dass ein möglichst kurzes Rauchrohr entsteht. Der Kessel sollte von drei Seiten zugänglich sein, die Austragungsschnecke sollte den Heizraum nicht durchschneiden.

Technische Daten RHK-AK 154

Einbringbreite (mm)	1375
Einbringlänge (mm)	2180
Einbringhöhe (mm)	1770
Breite mit Verkleidung (mm)	1565
Länge mit Verkleidung (mm)	2790
Höhe mit Verkleidung (mm)	1895
Wasserinhalt (l)	712
Gewicht (kg)	2570
Heizfläche (m ²)	14,10
Heizleistung (kW)	0-149
Nennwärmeleistung (kW)	149
CO ² (%)	10,00
Wirkungsgrad (%)	>90
Abgasmassenstrom (kg/Sek.)	0,125000
Abgastemperatur (°C)	180
Zugbedarf (Pa)	-
Zugbedarf mit RGG (Pa)	18
Zugbedarf mit Unterdruckregelung (Pa)	10
wasserseitiger Widerstand 10K (mbar)	85,60
Heizungsvorlauf (DN)	80
Heizungsrücklauf (DN)	80
Sicherheitsvorlauf (Zoll)	1 1/2
Sicherheitsrücklauf (Zoll)	1 1/2
Befüll-Entleerung (Zoll)	1 1/4
Kaltwassereingang (Zoll)	-
Kaltwasserausgang (Zoll)	-
Tauchhülse (Zoll)	-
Rauchrohr Ø (mm)	300
elektrischer Anschluss	400V/16A 5polig
benötigter min. Volumenstrom für Rücklaufanhebung bei 15K (m ³ /h)	2,87

Technische Daten RHK-AK 154

Stand 01.12.2008

Fa. Heizomat GmbH - Gerätebau / Energiesysteme - 91710 Gunzenhausen - OT Maicha 21 - 09836/9797-0

Info: ###
Datei: ###
Druckdatum: ###
Gedruckt: ###

Technische Änderungen, die der ständigen Weiterentwicklung dienen, bleiben vorbehalten.